



उ०प्र० डिजाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ
U.P. Institute of Design & Research, Lucknow

(सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

हरिहरपुर, नियर- देलही पब्लिक स्कूल, राबर्टस लाइन,

अमर शहीद पथ, लखनऊ- 226002

कार्यालय दूरभाष- 0522-3547084, वेबसाइट- www.upid.ac.in, ई-मेल-admin@upid.ac.in



पत्रांक97..... / उ०प्र० डि० संस्थान(ल.) / 2025-26 दिनांक: 17/जुलाई/ 2025

विज्ञप्ति

उ०प्र० डिजाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ में 250 KVA जनरेटर (Genset with auto synchronization & auto start/stop) का क्रय एवं RCC Flooring with Integrated Earthing System (Integrated with Flooring) का कार्य कराया जाना है जिसका विवरण निम्नवत् है-

Genset Rating (kVA)	250
Rating Type	Prime
Power Rating (kW)	200
No. of Phases	3
Output Voltage (V)	415
Frequency (Hz)/ RPM	50/1500
DG Noise level @ 1 Mtrs Surroundings (with canopy)	< 75 dBA
Rated Power Output" (HP)	310
Auto Start/ Stop - BCU	Inbuilt
Sync Controller	Compulsory

इच्छुक फर्म/कम्पनी उक्त हेतु आगणन अंतिम तिथि 23.07.2025 सायंकाल 05:00 बजे तक संस्थान में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्त एवं लेखाधिकारी,
उ०प्र० डिजाइन एवं शोध संस्थान,
लखनऊ